

BATTERY CHARGER



SAMLEX EUROPE[®] B.V.

Smart Battery Charger

Model No.

WSC-1215 (SB)


WSC-1230 (SB)

WSC-2408


WSC-2415

Gebruiksaanwijzing


Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u dit apparaat gaat installeren en gebruiken.




Afbeelding 1 WSC-1215SB / WSC-1230SB lader vooraanzicht




Afbeelding 2 WSC-1215 / 1230 / 2408 / 2415 lader vooraanzicht




Afbeelding 3 Lader achteraanzicht



Afbeelding 4 WSC-1215 / WSC-2408 lader bovenaanzicht (mm)




Afbeelding 5 WSC-1215 / WSC-2408 lader zijaanzicht (mm)




Afbeelding 6 WSC-1230 / WSC-2415 lader bovenaanzicht (mm)




Afbeelding 7 WSC-1230 / WSC-2415 lader zijaanzicht (mm)




Afbeelding 8 Aansluiten




Afbeelding 9 Kabelaansluiting




Afbeelding 10 Kabeloog tang




Afbeelding 11 Schakelaar




Afbeelding 12 Temperatuursensor TF-100




Afbeelding 13 Afstandsbediening RC-600




Afbeelding 14 Afstandsbediening RC-600 Afmetingen (mm)




Afbeelding 15 Afstandsbediening RC-601D



Afbeelding 16 Afstandsbediening RC-601D Afmetingen (mm)



Afbeelding 17 Aansluiten (RC-601D)



Afbeelding 18 aansluiten temperatuursensor

1 Instructies voor de algemene veiligheid en installeren.	12
1.1 Gebruik het apparaat op een veilige manier.	12
1.2 Veiligheidsaanwijzingen tijdens het installeren van het apparaat	12
1.3 Elektrische kabels	12
1.4 Installeren op boten	12
2. WAARSCHUWING	13
3. Gebruik en beschrijvingen	13
4. Inleiding tot de verschillende varianten	14
5. Accessoires	15
5.1 Temperatuursensor TF-100	15
5.2 Afstandsbediening RC-600	15
5.3 Afstandsbediening RC-601D	16
6. De acculader monteren	17
7. Verbindingen maken	17
8. Instellingen	18
8.1 Instellingen laadspanning	18
8.2 Instellingen halfvermogen	19
8.3 Equalisatie-instellingen	19
8.4 Tabel Niet Mogelijk-instellingen	20
9. De lader gebruiken.	20
9.1 laadkarakteristiek	20
9.2 De RC-600 afstandsbediening gebruiken	22
9.3 Temperatuursensor TF-100	23
9.4 Ventilatorsnelheid	25
9.5 Functionele controle	25
10. Problemen oplossen	26
10.1 De accuspanning neemt NIET toe na het laden.	26
10.2 De accu wordt NIET volledig opgeladen na een laadtijd van ongeveer 20 uren.	26
10.3 Na een korte tijd niet in gebruik te zijn geweest ontlad de accu.	27
10.4 Raadpleeg de volgende tabel voor andere problemen.	27
11. Specificaties	28
12. Conformiteitsverklaring	30

1.1 Gebruik het apparaat op een veilige manier.



Waarschuwing!

Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot materiële schade, het defect raken van het apparaat, gevaarlijke situaties of lichamelijk letsel.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen bij het gebruik van elektrische apparatuur om het risico op de volgende zaken te voorkomen:

- een elektrische schok
- brand
- letsel

1.2 Veiligheidsaanwijzingen tijdens het installeren van het apparaat

- Wees voorzichtig met de accu's; ze bevatten sterke zuren.
- Vermijd contact met de vloeistof in de accu.
- Als u in contact komt met de vloeistof in de accu, dan moet u de getroffen delen van uw lichaam of kleding afspoelen met veel koud water en onmiddellijk medisch advies inwinnen.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een stevig ondergrond staat.
- Gebruik GEEN scherpe of harde voorwerpen om het apparaat schoon te maken want dat kan schade aan het apparaat veroorzaken.

1.3 Elektrische kabels

Als kabels door metalen wanden of andere wanden met scherpe randen gevoerd moeten worden, dan moet u gebruik maken van buizen of doorvoertules om schade te voorkomen.

- Leg de kabels zo neer dat mensen er NIET over struikelen.
- Leg GEEN kabels die los of verbogen zijn naast materiaal dat elektriciteit geleid.
- Trek NIET aan de kabels
- Maak de kabels goed vast.
- Leg de kabels zo neer dat ze niet makkelijk beschadigd kunnen raken.
- Gebruik altijd geaarde aansluitingen die beveiligd zijn door een aardlekschakelaar.
- Alleen een specialist mag de elektrische aansluitingen maken.
- Leg de 115V/230V-kabel en de 12V DC-kabel NIET in dezelfde buis.
- Houdt u aan de aangegeven minimale dwarsdoorsnede van de kabel

1.4 Installeren op boten

- Verkeerd gebruik of installeren van de lader op een boot kan tot corrosie op de boot leiden. Laat het installeren van de lader alleen uitvoeren door bevoegd personeel.

**Waarschuwing!**

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen grondig door.

Schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de onderstaande instructies wordt NIET gedekt door de garantie.

- Gebruik de lader alleen waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik de lader NIET als de behuizing of de kabels zijn beschadigd.
- De lader mag behalve de aangegeven accu's NIET worden gebruikt om andere typen accu's op te laden.
- Gebruik het apparaat NIET in een vochtige of natte omgeving.
- Laad GEEN bevroren accu op; dit kan leiden tot een explosie.
- Berg deze lader op een veilige plek op; buiten bereik van kinderen.
- Alleen bevoegd personeel dat bekend is met de risico's en de relevante regels mogen onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren.
- Het apparaat moet op dusdanige wijze zijn bevestigd en geïnstalleerd dat het NIET kan omvallen of vallen.

3

Gebruik en beschrijvingen

De laders leveren stroom of laden accu's die in voertuigen of boten gebruikt worden weer op.

De lader kan constant accu's of startbatterijen opladen, zodat de accu's op een hoog ladingsniveau kunnen blijven werken.

De lader kan worden gebruikt voor het opladen van drie typen accu's:

- Gel / AGM-vulling
- Starterbatterijen met loodzwavelzuur
- Onderhoudsvrije accu's

Vraag bij de leverancier van uw accu's naar de specificaties van uw loodzwavelzuuraccu's.

De lader is uitgerust met een ompoolbeveiliging; dit voorkomt dat de lader beschadigd raakt in geval van een onjuiste polariteit.

Een optionele temperatuursensor, (Afbeelding 12 Temperatuursensor TF-100, pagina 7) aangesloten op de accu beschermt de accu tegen schade veroorzaakt door variërende omgevingstemperatuur, door de juiste laadspanning op de temperatuur aan te passen. Sluit twee uiteinden van de Afbeelding 12 Temperatuursensor TF-100 op pagina 7 aan— een uiteinde op de aansluiting “TEMP” op het frontpaneel, en het andere uiteinde op de accu.

Een optionele afstandsbediening, (Afbeelding 13 Afstandsbediening RC-600, pagina 8) is verkrijgbaar voor besturing op afstand van de lader.

De 4-fase acculader is verkrijgbaar in verschillende varianten. Het kan accu's opladen tot de opgegeven accucapaciteit zoals aangegeven in de sectie over de specificaties. Raadpleeg het modelnummer op het typeplaatje voor informatie over de specificaties van uw lader.

Voorbeeld nr.: WSC-1215SB, WSC-1230SB

(Zie Afbeelding 1 WSC-1215SB / WSC-1230SB oplader voorbeeld nr., Pagina 2)

Nr. Beschrijving

1. "TEMP"-aansluiting voor de temperatuursensor (accessoire TF-100).
2. "REMOTE"-aansluiting voor de afstandsbediening (accessoire RC-600).
3. Schakelveld S1 voor de keuze van het laadspanning, beperking van de laadtijd en voedingsmodus (zie ook Afbeelding 11 Schakelaar, pagina 7)
4. "STATUS"-LED
5. "E.Q." equalisatie-LED
6. Aan-/uitschakelaar S2 voor halfvermogen
7. Schakelaar S3 voor alleen equalisatie
8. "+" (plus) DC-aansluiting voor de accu
9. "-" (minus) DC-aansluiting voor de accu
10. "-" (minus) 2A DC-aansluiting voor starterbatterij (alleen verkrijgbaar voor de WSC-1215SB / WSC-1230SB)
11. "+" (plus) 2A DC-aansluiting voor starterbatterij (alleen verkrijgbaar voor de WSC-1215SB / WSC-1230SB)
12. Aansluiting voor AC-spanning 100~240 Volt
13. Plughouder

Voorbeeld nr.: WSC-2408, WSC-2415

(Zie Afbeelding 2 WSC-1215 / 1230 / 2408 / 2415 lader voorbeeld nr., Pagina 2)

Nr. Beschrijving

1. "TEMP"-aansluiting voor de temperatuursensor (accessoire TF-100).
2. "REMOTE"-aansluiting voor de afstandsbediening (accessoire RC-600).
3. Schakelveld S1 voor de keuze van het laadspanning, beperking van de laadtijd en voedingsmodus (zie ook Afbeelding 11 Schakelaar, pagina 7)
4. "STATUS"-LED
5. "E.Q." equalisatie-LED
6. Aan-/uitschakelaar S2 voor halfvermogen
7. Schakelaar S3 voor alleen equalisatie
8. "+" (plus) DC-aansluiting voor de accu
9. "-" (minus) DC-aansluiting voor de accu
10. Aansluiting voor AC-spanning 100~240 Volt
11. Plughouder

Achteraanzicht

(Zie Afbeelding 3 lader achteraanzicht, Pagina 3)

Nr. Beschrijving

1. Ventilatiekanaal
2. Stroomschakelaar

5.1 Temperatuursensor TF-100

De temperatuursensor (Afbeelding 12 Temperatuursensor TF-100, pagina 7) meet de temperatuur van de accu of de omgeving rondom de accu en brengt dit over naar de lader. De laadspanning neemt toe of af naar gelang de variërende temperatuur.

5.1.1 Functies

- De temperatuursensor brengt de accutemperatuur over naar de lader.
- De laadspanning wordt aangepast al naargelang de gemeten temperatuur.

5.1.2 Installeren

- Leg de kabels vanuit de accu richting de lader.
- Sluit de temperatuursensor aan op de aansluiting "TEMP" van de lader.
- Sluit de temperatuursensor aan op de negatieve pool van de accu, of gebruik dubbelzijdig plakband om de sensor op de bovenkant van de accu of vlakbij de accu te plakken. (zie Afbeelding 18 aansluiten temperatuursensor, pagina 10).

Opmerking

De TF-100 kabel is 5 Meter lang.

5.2 Afstandsbediening RC-600

Afbeelding 13 Afstandsbediening RC-600, Pagina 8.

5.2.1 Functies

- Schakelt lader AAN en UIT
- Halfvermogen AAN / UIT
- Equalisatie AAN.
- Status monitoren.

Opmerking

Bevestig afstandsbediening op een goed bereikbare plek, zodat u makkelijk toegang hebt tot de lader functies.

Opgelet!

Wees voorzichtig als u de afstandsbediening bevestigt, omdat bedrading, kabels en andere onderdelen die binnen bereik zijn beschadigd kunnen raken tijdens dit proces.

5.2.2 Installeren



- Zorg voor een breedte van 49mm, een hoogte van 49mm en een diepte van 23mm voor het kunnen plaatsen van de afstandsbediening (zie Afbeelding 14 Afstandsbediening RC-600, pagina 8).
- Sluit de afstandsbediening aan op de lader. De verbindingkabel is uitgerust met twee gelijke modulaire pluggen.
- Plaats de afstandsbediening in de gecreëerde opening. Bevestig de afstandsbediening met schroeven vast aan de boven- en onderzijde van de plaat - gebruik de beschikbare gaten.

Opmerking

De RC-600 kabel is 10M lang.

Opmerking

De aan-/uitschakelaar op de lader moet zijn INGESCHAKELD zodat de lader IN- en UITGESCHAKELD kan worden met de afstandsbediening.



5.3 Afstandsbediening RC-601D

De RC-601D afstandsbediening, (Afbeelding 15 Afstandsbediening RC-601D, pagina 9) toont realtime informatie, instellingen en het aftellen voor verschillende laadfasen.

5.3.1 Functies

- Schakelt lader AAN en UIT
- Halfvermogen AAN / UIT
- Equalisatie AAN.
- Toon de realtime informatie en instellingen

Opmerking

De aan-/uitschakelaar op de lader moet zijn INGESCHAKELD zodat de lader IN- en UITGESCHAKELD kan worden door de RC-601D afstandsbediening.

Opgelet!

Wees voorzichtig als u de afstandsbediening bevestigt, omdat bedrading, kabels en andere onderdelen die binnen bereik zijn beschadigd kunnen raken tijdens dit proces.

5.3.2 Installeren

- Sluit deze afstandsbediening aan op de aansluiting "REMOTE" op de lader (zie Afbeelding 17 Verbindingen maken (RC-601D), pagina 10).
- Zorg voor een breedte van 80 mm, een hoogte van 72 mm en een diepte van 28 mm voor het kunnen plaatsen van de afstandsbediening.
- Sluit de afstandsbediening aan op de lader. De verbindingskabel is uitgerust met twee gelijke modulaire pluggen.
- Plaats de afstandsbediening in de gecreëerde opening. Bevestig de afstandsbediening met schroeven vast aan de boven- en onderzijde van de plaat - gebruik de beschikbare gaten.

Opmerking

De RC-601D kabel is 10M lang.

6 De acculader monteren

Voor het monteren van de acculader op een muur of platte oppervlakken raadpleegt u Afbeelding 4 WSC-1215 / WSC-2408 oplader bovenaanzicht, pagina 3 en Afbeelding 6 WSC-1230 / WSC-2415 lader bovenaanzicht, pagina 4 voor informatie over de maat van de behuizing en de locatie van de montage-gaten voor uw installatie.

7 Verbindingen maken

Raadpleeg Afbeelding 8 Verbinding maken, pagina 5.

- Plaats de lader in een droge, koele, schone en geventileerde ruimte.
- Zet de aan-/uitschakelaar in de nulstand en haal de stekker eruit voordat u de aansluiting gaat maken of de stroomverbinding gaat afkoppelen.
- Sluit de "-" (minus) accupool met de verbindingskabel aan op de "-" (minus) terminal op de lader aan (zie Afbeelding 8 Verbinding maken, pagina 5).
- Sluit de "+" (plus) accupool met de verbindingskabel aan op de "+" (plus) terminal op de lader aan (zie Afbeelding 8 Verbinding maken, pagina 5).
- Leg de kabels vanuit de accu richting de lader.
- Vouw de kabeluiteinden uit met de kabeluiteinden met meerdere kernen.
- Als de lader is uitgerust met de laaduitgang voor een starterbatterij, dan moet u verbinding maken met de "SB"-terminal.
- Voor de ideale aansluiting op de terminal kunt u de kabel beter aansluiten met een Kabeloog verbinding (zie Afbeelding 10 Kabeloog tang, pagina 6).

Zorg voor de juiste polariteit bij de accu en de acculader, anders brand de interne zekering door.

7 Verbindingen maken



Waarschuwing!

Accu's met een celsluiting mogen **NIET** worden opgeladen.
Er kunnen explosieve gassen ontstaan als de accu oververhit raakt.

Opmerking

Voor het aansluiten van de lader aan de accu moet u alleen gebruik maken van kabels met de aangegeven kabeldiktes

Modelnr.	Accu
WSC-1230, WSC-1230SB	6 mm ² ~ 10 mm ²
WSC-1215, WSC-1215SB, WSC-2415	4 mm ² ~ 6 mm ²
WSC-2408	2,5 mm ² ~ 4 mm ²

8 Instellingen

8.1 Instellingen laadspanning

Schakelveld S1 kan worden gebruikt om laadspanning, de equalisatiespanning, de laadtijd en de werkmodus van deze lader te selecteren (zie Afbeelding 11 Schakelaar, pagina 7).



Waarschuwing!

Raadpleeg de onderstaande tabel voor het goed laten functioneren van de lader.
Instellingen voor de laadspanning voor de WSC-1215, WSC-1215SB, WSC-1230, WSC-1230SB, WSC-2408 en WSC-2415:

Tabel 0-1 Schakelconfiguratie laadspanning

Switch 1	Switch 2	I-fasespanning	Uo-fasespanning	U-fasespanning
UIT	UIT	13,5V / 27,0V	14,0V / 28,0V	13,5V / 27,0V
UIT	AAN	13,5V / 27,0V	14,4V / 28,8V	13,5V / 27,0V
AAN	UIT	13,8V / 27,6V	14,4V / 28,8V	13,8V / 27,6V
AAN	AAN	13,8V / 27,6V	14,8V / 29,6V	13,8V / 27,6V

Tabel 0-2 Schakelconfiguratie equalisatiespanning

Switch 3	Equalisatiespanning
UIT	Gelijk aan de Uo-fasespanning
AAN	15,5V / 31,0V

Tabel 0-3 Schakelconfiguratie voeding-/ladermodus

Switch 4	Werkmodus
UIT	Acculader
AAN	Voeding 13,2V/26,4V

Tabel 0-4 Schakelconfiguratie tijdslimiet Uo-fase

Switch 5	Switch 6	Oplaadtijd
AAN	UIT	4 uren
UIT	AAN	6 uren
AAN	AAN	8 uren
UIT	UIT	Onbeperkt

8.2 Instellingen halfvermogen

Als de schakelaar S2 "HALF POWER" wordt ingedrukt, zal het uitvoervermogen tot de helft van de maximale stroom van de lader afnemen, en zal de LED "STATUS" gaan knipperen. De schakelaar S2 is een drukschakelaar. Dit betekent dat de status "AAN/UIT" niet aan deze schakelaar te zien is. Druk op de schakelaar S2 om de modus halfvermogen in of uit te schakelen. Via de knipperende LED "STATUS" is het mogelijk om de status van de modus 'HALFVERMOGEN' te zien.

Omdat de snelheid van de ventilator wordt aangepast al naargelang de werking van de stroom en de temperatuur in de lader, zal de snelheid van de ventilator worden gereduceerd en stil worden als de modus "HALFVERMOGEN" is ingeschakeld, omdat de stroom tot de helft van de maximale stroom is gereduceerd.

Opmerking

1. De modus halfvermogen kan alleen worden ingesteld als de equalisatiefunctie NIET is geactiveerd of als de lader NIET in de voedingsmodus zit. (Zie Tabel 0-5 VOID-instellingen voor het indrukken van de schakelaar op het frontpaneel, pagina 20)
2. Raadpleeg sectie 9.4 op pagina 25 voor meer informatie over de werking van de ventilatorsnelheid.

8.3 Equalisatie-instellingen

Als de schakelaar S3 "E.Q." wordt ingedrukt, dan wordt de equalisatiefunctie geactiveerd en zal de LED "E.Q" ROOD gaan branden. Als de equalisatiefunctie wordt geactiveerd kan het alleen worden uitgeschakeld door de lader uit te schakelen.

Opmerking

De equalisatiefunctie kan alleen worden ingesteld als de lader NIET in de modus halfvermogen staat en NIET in de voedingsmodus zit. (Zie Tabel 0-5 VOID-instellingen voor het indrukken van de schakelaar op het frontpaneel, pagina 20)

8.4 Tabel Niet Mogelijk-instellingen

Voor het voorkomen van de Niet Mogelijk-instelling raadpleeg de Tabel 0-5 Niet Mogelijk -instellingen voor het indrukken van de schakelaar op het frontpaneel op pagina 20.


Tabel 0-5 VOID-instellingen voor het indrukken van de schakelaar op het frontpaneel

Druk de schakelaar op het frontpaneel in.	Oorspronkelijke werkmodus			
	Halfvermogen	Equalisatie	Overigen	Voeding
S2 "HALFVERMOGEN" ingedrukt	"HALFVERMOGEN" afsluiten (De LED "STATUS" gaat branden)	Niet mogelijk	Ga naar "HALFVERMOGEN" ("STATUS"-LED knippert.)	Niet mogelijk
S3 "E.Q." ingedrukt.	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Equalisatie ("E.Q." LED-lampje brandt rood)	Niet mogelijk

9 De lader gebruiken

9.1 Laadkarakteristiek.

De laadkarakteristiek is een aangepaste IUoU-karakteristiek.



Afbeelding 19 Laadkarakteristiek

9.1.1 I-fase (bulk)

De "STATUS"-LED brand continu rood.

In de eerste fase van het laadproces wordt de lege accu net zolang opgeladen met een constante stroom totdat de spanning van de accu de spanning van de I-fase bereikt (13,5V/13,8V of 27,0V/27,6V). Als de accu dit spanningsniveau bereikt, zal de laadstroom langzaam gaan zakken. Als de stroom tot onder de 80% daalt, dan zal de lader overschakelen naar de spanning van de Uo-fase (14,0V/28,0V of 14,4 V/14,8 V) of 28,8 V/29,6 V). De accu wordt opgeladen tot 70 - 80% van de capaciteit

9.1.2 Uo-fase (absorptie)

De LED "STATUS" blijft continu oranje branden. Deze hoofdlaadfase kan tot maximaal 4/6/8 uren of onbeperkt worden ingesteld, en de stroom stijgt weer tot de maximum waarde. De stroom blijft constant op hetzelfde niveau als het accuspanning lager is dan de spanning van de Uo-fase (14,0V/28,0V of 14,4 V/14,8 V) of 28,8 V/29,6 V).

Na het bereiken van het ingestelde spanning, blijft het op hetzelfde niveau. Maar de stroom daalt weer. In deze hoofdlaadfase wordt de accu opgeladen tot 95% van de capaciteit.

Opmerking: de laadspanning en de tijd voor de hoofdlaadfase (Uo-fase) kunnen worden geselecteerd door middel van schakelveld S1.

9.1.3 U-fase (druppel)

De "STATUS"-LED brand continu groen. Als de stroom tot onder de 10% of onder de nominale stroom zakt of als de tijdslimiet van 4/6/8 uren wordt overschreden, dan zal de lader overschakelen naar druppel laden (13,5V/13,8V of 27,0V/27,6V).

Opmerking Accu's kunnen apart van elkaar worden opgeladen als de laders zijn uitgerust met dubbele of driedubbele laadaansluitingen. De uitgangen zijn intern gescheiden door diodes; de legere accu wordt altijd als eerste opgeladen tot het laadniveau van de vollere accu.



Opgelet

De maximum accucapaciteit dient NIET de gespecificeerde capaciteit te overschrijden, dit kan immers van negatieve invloed zijn op het functioneren van de individuele laadfases.

9.1.4 8 dagen conditioneren

Als de acculader 8 dagen lang in de U-fase blijft, zal deze terugschakelen naar het 3-fasen laden van IUoU-fases en 60 minuten lang in de Uo fase blijven om de accu weer te conditioneren.

Opmerking

1. De conditionering van 8 dagen zal worden gestopt zodra de equalisatiefunctie of de modus halfvermogen wordt geactiveerd.
2. Als de lader in de equalisatiefase of de halvermogensmodus zit, zal de 8-daagse conditionering NIET worden getriggerd.

9.1.5 Equalisatie

De equalisatiefunctie kan alleen worden geactiveerd zolang de acculader NIET in de modus halfvermogen staat of in de voedingsmodus zit.

De equalisatiefunctie kan alleen worden geactiveerd als de accu wordt geladen en in de Uo-fase blijft met <25% van de volle laadstroom.

De acculader zal de accu 3 uren lang laden met de spanning van de equalisatie (15,5V of Uo-fasespanning) en de helft van de maximale stroom.

Opmerking

Zodra de equalisatiefunctie wordt geactiveerd kan het alleen worden gestopt door de acculader uit te schakelen

Opmerking

De acculader WSC-1215SB EN WSC-1230SB hebben de mogelijkheid om 2A voor de startaccu te leveren. De uitgangsspanning is 13,8V en kan de startaccu laden met een stroom van 2A of onder lading houden.

9.2 De RC-600 afstandsbediening gebruiken

Op de RC-600 zitten drie knoppen en vier LEDs (zie Afbeelding 13 Afstandsbediening RC-600, pagina 8).

- AAN/UIT-knop om de lader IN of UIT te schakelen.
- Knop "HALF POWER" om de half vermogen - modus in of uit te zetten.
- Equalisatieknop om de equalisatiefunctie in te schakelen.
- Bulk-LED om het laden van de I-fase aan te duiden.
- Absorptie-LED om het laden van de Uo-fase aan te duiden.
- Druppel-LED om het laden van de U-fase aan te duiden.
- Een equalisatie-LED om aan te geven dat de equalisatiefunctie is ingeschakeld

Voor het voorkomen van de Niet Mogelijk -instelling vanuit de afstandsbediening, raadpleeg Tabel 9-1 Niet Mogelijk -instelling.

Tabel 9-1 Niet Mogelijk -instelling tabel voor het indrukken van de knop op de afstandsbediening.


RC-600 knoppen	Werkmodus oplader			
	Halfvermogen	Equalisatie	Overigen	Stroomtoevoer
"HALFVERMOGEN" ingedrukt	"HALFVERMOGEN" afsluiten (De LED "STATUS" gaat branden)	Niet mogelijk	Ga naar "HALFVERMOGEN" ("STATUS"-LED knippert.)	Niet mogelijk
"Equalisatie" ingedrukt	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Equalisatie ("E.Q." LED-lampje brandt rood)	Niet mogelijk
"AAN/UIT" ingedrukt	Stand-by ("STATUS"-LED knippert langzaam rood.)	Stand-by ("STATUS"-LED knippert langzaam rood.)	Stand-by ("STATUS"-LED knippert langzaam rood.)	Stand-by ("STATUS"-LED knippert langzaam rood.)

Opmerking


- De aan-/uitschakelaar op de lader moet zijn INGESCHAKELD zodat de lader IN- en UITGESCHAKELD kan worden met de afstandsbediening.
- De "ON/OFF"-knop op de RC-600 moet 2 seconden lang ingedrukt worden gehouden om de acculader UIT te schakelen, en 0,5 seconden lang om het IN te schakelen.

9.3 Temperatuursensor TF-100

Het is mogelijk om een temperatuursensor (Afbeelding 12 Temperatuursensor TF-100, pagina 7) aan te sluiten voor het optimaliseren van de laadfunctie. De laadspanningen, zoals aangegeven in de volgende diagrammen, variëren, afhankelijk van de accutemperatuur.



Afbeelding 20 Temperatuurcompensatie voor 12V-model



Afbeelding 21 Temperatuurcompensatie voor 24V-model

Opmerking

- De temperatuursensor werkt alleen in de I-, U_o- en U-fasen.
- Het uitgangsspanning wordt aangepast volgens de functie -25mV/°C voor de WSC-1215, WSC-1215SB, WSC-1230 en WSC-1230SB, en -50mV/°C voor de WSC-2408 en WSC-2415. De maximum uitgangsspanning is echter 15V/30V, en het minimum is 13,2V/26,4V.
- Als de via de TF-100 gedetecteerde accutemperatuur 55°C wordt, dan zal de lader het laadproces stoppen, (De "E.Q"- LED knippert rood, en de "STATUS"-LED brandt oranje), en zal automatisch worden hersteld zodra de temperatuur tot 45°C daalt.
- De Uitgangsspanning van de optionele 2A-laaduitvoer voor de WSC-1215 en WSC-1230 is vast, en NIET aangepast volgens de TF-100.


9.4 Ventilatorsnelheid

De ventilatorsnelheid is aangepast aan de stroom en de temperatuur in de lader.

Als de lading groter is dan 70% van de maximale stroom van de lader, dan zal de ventilator op 100% draaien.

Als de lading kleiner is dan 70% van de maximale stroom van de lader, dan zal de snelheid van de ventilator worden bepaald aan hand van de temperatuur in de lader.

Als de temperatuur stijgt, dan zal de ventilator gaan draaien bij een temperatuur van 45°C, en op 100% gaan draaien als de temperatuur de 65°C bereikt. Een temperatuur van 60°C, en stoppen met draaien bij een temperatuur van 40°C.



Afbeelding 22 Ventilatorsnelheid

9.5 Functionele controle

De status-LED aan de voorzijde van het apparaat kan worden gebruikt om de status van het laadproces te controleren.

Opmerking

De optionele afstandsbediening kan tevens worden gebruikt om de status van het laadproces te controleren. De LEDs op de afstandsbediening geven via hun kleuren verschillende laadfases aan.

Tabel 9 2 Normale functionele controletabel

"E.Q." LED	"STATUS"-LED	Status
	Rood, brand onafgebroken	I-fase
	Oranje, brand onafgebroken	Uo-fase
	Groen, brand onafgebroken	U-fase
Rood, brand onafgebroken	Rood, brand onafgebroken	I-fase, Equalisatie geactiveerd
Rood, brand onafgebroken	Oranje, brand onafgebroken	Uo-fase, Equalisatie geactiveerd
Rood, brand onafgebroken	Groen, brand onafgebroken	U-fase, Equalisatie geactiveerd
Rood, brand onafgebroken		Equalisatie uitgevoerd
	Rood, knipperend	I-fase, halfvermogen
	Oranje, knipperend	Uo-fase, halfvermogen
	Groen, knipperend	U-fase, halfvermogen
	Groen, dubbel knipperend	Voedingsmodus
	Rood, langzaam knipperend	Stand-bymodus (RC-600)

10 Problemen oplossen

10.1 De accuspanning neemt NIET toe na het laden.

- Indien mogelijk moet u met een geschikte multimeter gaan meten tijdens het laden om te controleren of de spanning bij de accuaansluitingen stijgt.
- Controleer of de terminals goed zijn aangesloten op de accupolen. Maak, indien nodig, de accupolen schoon voor een betere verbinding.

10.2 De accu wordt NIET volledig opgeladen na een laadtijd van ongeveer 20 uren

- Ontkoppel de voeding van de lader.
- Ontkoppel de accu van de laadterminals en wacht enkele minuten.

Gebruik een multimeter om de spanning bij de accuterminals te meten.

10.2.1 12V-accu

Als de multimeter een spanning van 10 V of minder aangeeft, dan betekent dit dat de accu defect is en niet meer kan worden opgeladen.

10.2.2 24V-accu

Als de multimeter een spanning van 20 V of minder aangeeft, dan betekent dit dat de accu defect is en niet meer kan worden opgeladen

10.3 Na een korte tijd niet in gebruik te zijn geweest ontlad de accu.

Gebruik een geschikte multimeter om het voltage bij de accuterminals te meten. Als de multimeter een spanning meet dat lager is dan 12 V bij een 12V-accu, of een spanning lager dan 24 V bij een 24V-accu, dan is de accu te zwak om de lading vast te houden.

10.4 Raadpleeg de volgende tabel voor andere problemen.

Tabel 0 1 Controletabel voor abnormaal functioneren

"E.Q." LED	"STATUS"-LED	Status
Rood, knipperend	Rood, brand onafgebroken	Kortsluiting en laag spanning, uitschakeling
Rood, knipperend	Oranje, brand onafgebroken	Accutemperatuur abnormaal, stop laden (TF-100)
Rood, knipperend	Rood, knipperend	Ventilator abnormaal
Rood, knipperend	Oranje, knipperend	De TF-100 is aangesloten op de aansluiting voor de afstandsbediening
Rood, knipperend	Groen, knipperend	Lader oververhit (>100°C), stop laden
Rood, knipperend	Afwisselend rood en groen	Laadspanning te hoog en uitschakelen
Rood, knipperend	Afwisselend oranje en groen	Laadstroom te hoog en uitschakelen
Rood, knipperend	Afwisselend rood en oranje	Defecte zekering of omgekeerde polariteit
Rood, 10 seconden lang knipperend		Niet mogelijk -instellingen

11 Specificaties

Modelnummer:	WSC-1215	WSC-1215-SB	WSC-2408
Spanningsbereik ingang	100-240V AC		
Ingangsfrequentie	50-60Hz		
Correctie vermogenfactor	>0.97		
Efficiency bij 230 V AC	>90%		>91%
Efficiency bij 115V AC	>87%		>88%
Ingangsstroom bij 230V AC	1A	1.1A	1.1A
Ingangsstroom bij 115V AC	2.1A	2.3A	2.2A
Laadmodus	Normale 3-fasen/Equalisatie 4-fasen		
Laadspanning uitgang	14V/14.4V/14.8V		28V/28.8V/29.6V
Uitgangsruppelspanning	13.5V/13.8V		27/27.6V
Spanning voedingsmodus	13.2V		26.4V
Uitganglaadstroom	0-15A		0-8A
Equalisatiemodus	14.8V/15.5V (0-8A)		29.6V/31V (0-4A)
Halfvermogen (stille modus)	0-8A		0-4A
Accu-aansluiting	2		
Batterijtypen	Loodzwevelzuur/GEL/AGM/Li-Ion		
Accu-capaciteit	150Ah		100Ah
SB-laadspanning	N/A	13.8V	N/A
SB-laadstroom	N/A	2A	N/A
SB-aansluiting	N/A	1	N/A
Werktemperatuur	-20°C ~ +50°C		
Opslagtemperatuur	-40°C ~ +85°C		
Luchtvochtigheid	10 -90%		
Afstandsbediening (accessoire)	RC-600/RC-601D		
Temperatuurcompensatie (accessoire)	TF-100		
Afmeting L*B*H (mm)	245*171*70		
Gewicht	1.4Kgs		
Veiligheidsnorm:	EN 60335-1		
	EN 60335-2-29		
EMC-norm:	EMI: EN 55014-1		
	EMI: EN 61000-3-2		
	EMI: EN 61000-3-3		
	EMS: EN 55014-2		
	IEC 61000-4-2,3,4,5,6,11		
Beschermende apparatuur:	Beveiliging tegen kortsluiting		
	Beveiliging tegen een te hoog spanning		
	Beveiliging tegen te hoge stroom		
	Hoge temperatuur acculader		
	Hoge temperatuur accu		

11 Specificaties

Modelnummer:	WSC-1230	WSC-1230SB	WSC-2415
Spanningsbereik ingang	100-240V AC		
Ingangsfrequentie	50-60Hz		
Correctie vermogenfactor	>0.97		
Efficiency bij 230 V AC	>91%		>92%
Efficiency bij 115V AC	>89%		>90%
Ingangsstroom bij 230V AC	2.0A	2.2A	2.0A
Ingangsstroom bij 115V AC	4.2A	4.4A	4.0A
Laadmodus	Normal 3-Stage/Equalization 4-Stage		
Laadspanning uitgang	14V/14.4V/14.8V		28V/28.8V/29.6V
Uitgangsdruppelspanning	13.5V/13.8V		27V/27.6V
Spanning voedingsmodus	13.2V		26.4V
Uitgangsstroom	0-30A		0-15A
Equalisatiemodus	14.8V/15.5V (0-15A)		29.6V/31V (0-8A)
Halfvermogen (stille modus)	0-15A		0-8A
Accu-aansluiting	2		
Batterijtypen	Loodzwevelzuur/GEL/AGM/Li-Ion		
Accu-capaciteit	300Ah		200Ah
SB-laadspanning	N/A	13.8V	N/A
SB-laadstroom	N/A	2A	N/A
SB-aansluiting	N/A	1	N/A
Werktemperatuur	-20°C ~ +50°C		
Opslagtemperatuur	-40°C ~ +85°C		
Luchtvochtigheid	10 -90%		
Afstandsbediening (accessoire)	RC-600/RC-601D		
Temperatuurcompensatie (accessoire)	TF-100		
Afmeting L*B*H (mm)	265*171*70		
Gewicht	1,6Kgs		
Veiligheidsnorm:	EN 60335-1		
	EN 60335-2-29		
EMC-norm:	EMI: EN 55014-1		
	EMI: EN 61000-3-2		
	EMI: EN 61000-3-3		
	EMS: EN 55014-2		
	IEC 61000-4-2,3,4,5,6,11		
Beschermende apparatuur:	Beveiliging tegen kortsluiting		
	Beveiliging tegen een te hoog spanning		
	Beveiliging tegen te hoge stroom		
	Hoge temperatuur acculader		
	Hoge temperatuur accu		

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment :

Product Name:
SMART BATTERY CHARGER

Model No.:
WSC-1215,WSC-1215SB,WSC-1230,WSC-1230SB,WSC-2408, WSC-2415

Trade Name:



Applicant:
SAMLEX EUROPE B. V.

Address:
ARIS VAN BROEKWEG 15, 1507 BA ZAANDAM THE NETHERLANDS

Is herewith confirmed to comply with the EMC requirements set out in the Directive 2014/30/EU and LVD requirements set out in the Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of April 20, 2016 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and EC Low Voltage Directive. For the evaluation regarding the electromagnetic interference, the following EMC standards were applied:

EMI: Class A
EN55014-1:2006+A2:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2013

LVD:
EN60335-1:2012+A11
EN60335-2-26:2004+A2:2010

EMS:
EN55014-2:1197+A2:2008
EN61000-4-2:2009
EN61000-4-3:2006+A2:2010
EN61000-4-4:2012
EN61000-4-5:2014
EN61000-4-6:2014
EN61000-4-11:2004

The following manufacturer/importer is responsible for this declaration:


M. van Veen Zaandam 01-10-2016



www.samlex.com
www.samlex-solar.com